



Legende

- geplante Trassenachse
- GOK
- natürlich gewachsener Boden
- Wasserstraße

Anmerkungen

1. Dieser Typenplan stellt nur prinzipiell Kreuzungen von Wasserstraßen im Microtunnelingverfahren dar. Jede Gewässerkreuzung muss einzeln im Detail geplant und genehmigt werden. DWA-A125 u.w. Richtlinien sind zu beachten.
2. Die Dimensionierung der Start- und Zielgruben erfolgt in Abhängigkeit von Durchmesser und der Kreuzungslänge.
3. Die Mindestüberdeckung h_U beträgt $2 \times D_a$ oder mind. 5,0 m (Gewässer mit Sohldichtung) bzw. 3,0 m (Gewässer ohne Sohldichtung) gemäß DWA-A125 und in Abstimmung mit der zuständigen Behörde.

SuedOstLink

Abschnitt A1 Sachsen-Anhalt

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 NABEG



-	-	-	-	-	-
Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung		
		Technische Ref. / Firma * / *	Erstellt durch TH / MOLL-prd / RU		Format 420 x 297
		Objektname SOL §19 NABEG	Erstelldatum 17.02.2020		Maßstab ohne
Zugehörigkeit Abschnitt A1		DCC -	Status -	Zählteil -	
Identnummer		Titel Anlage 2.12 Typical Mikrotunnel Längsschnitt Gewässer		Blatt 1	
		Eigennummer -		Fremdnummer -	